

Bauteilnummer: **MSH056**

22.07.24

Bauteil: Holzbalken

Status:	Verbaut im Quellobjekt		
eBKP-H:	C 4 - Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion		
Menge + Abmessungen*:	Position	Menge	Abmessungen
	keine Pos. Nr. vergeben	ca. 126 Stk.	L: ca. 5,75m
Quellobjekt:	Messehalle 3, Riehenring 118/120, 4058 Basel		
Verortung im Quellobjekt:	Passerelle Nord		
Herstellerin / Baujahr:	unbekannt		
Eigentümerin:			
Zwischenlagerung:			
Herstellerin / Baujahr:	unbekannt		
Schadstoffe:	keine Einschätzung		
Erläuterung Schadstoffe:			
Ersatzteile vorhanden:	keine Ersatzteile vorhanden		
Garantie:	keine Garantien vorhanden		

Bauteilnummer: **MSH056**

22.07.24

Detailbeschreibung*:


Holzbalken Querschnitte bxxh: 9x15, weisse Beschichtung, mit Stoss, teilweise gekrümmt

weiteres Vorgehen:

Demontierbarkeit und Schadstoffe sind weiter zu prüfen. Es ist mit verbleibenden Nägeln in den Balken zu rechnen, was die Bearbeitbarkeit mit Holzmaschinen einschränkt. Schadstoffe sind zu prüfen.

Anhang:

*Die Mengen und Masse wurden händisch anhand ausgewählter Stichproben ermittelt.
Für die Planung sind masskritische Bauteile zwingend zu überprüfen.



Datenqualität

- ☐ Schätzung
- ☒ ungefähre Masse
- ☐ genaue Masse
- ☒ händische Massaufnahme dav/ann
- ☐ LIDAR
- ☐ Bestandespläne
- ☐ Umzeichnung

MSH056

Holzbalken Passerelle Feldbergstrasse

Messehalle 3, Basel

ca. 160 Stk.

Massstab

1:20

Plangrösse

A4

Gezeichnet

ann/dav

Datum

12.07.2024

MSH 056 - Holzbalken Passerelle