

Bauteilnummer: **MSH030**

22.07.24

Bauteil: Wärmedämmung

Status: Verbaut im Quellobjekt

eBKP-H: E 2.2 - Aussenwärmedämmung

Menge + Abmessungen*:	Position	Menge	Abmessungen
	keine Pos. Nr. vergeben	ca. 200 m2	200x60x10cm

Quellobjekt: Messehalle 3, Riehenring 118/120, 4058 Basel

Verortung im Quellobjekt: Rampe

Herstellerin / Baujahr: 1997

Eigentümerin: IBS Liegenschaften FV, Städtebau & Architektur, 4001 Basel

Zwischenlagerung:

Herstellerin / Baujahr: 1997

Schadstoffe: keine Einschätzung

Erläuterung Schadstoffe:

Ersatzteile vorhanden: keine Ersatzteile vorhanden

Garantie: keine Garantien vorhanden

Bauteilnummer: **MSH030**

22.07.24

Detailbeschreibung*:


EPS, kaschiert mit zementgebundener Holzwolle, befestigt mit Kunststoffdübeln. Im Bereich der sondierten Platte nicht verklebt, jedoch sind Kunststoffschlagdübel nur schwer zu entfernen. Im Demontageversuch mit Locheisen nicht möglich.

weiteres Vorgehen:**Anhang:**


Übersicht

*Die Mengen und Masse wurden händisch anhand ausgewählter Stichproben ermittelt.
Für die Planung sind masskritische Bauteile zwingend zu überprüfen.

Wärmedämmung



EPS mit Heraklith kaschiert
jeweils 6 Schlagdübel
total ca. 200m2



Datenqualität	
☐ Schätzung	
☐ ungefähre Masse	
☒ genaue Masse	+/- 1cm
☒ händische Massaufnahme	durch ann/dav
☐ LIDAR	
☐ Bestandespläne	
☐ Umzeichnung	

MSH030

Dämmung
Messehalle 3, Basel

Massstab	1:20
Plangrösse	A4
Gezeichnet	dav
Datum	06.12.23

MSH 030 - Dämmung