

Bauteilnummer: **MSH020**

22.07.24

Bauteil: Lüftungsrohre im Anbau

Status:	Verbaut im Quellobjekt		
eBKP-H:	D 7.4 - Luftabgabe		
Menge + Abmessungen*:	Position	Menge	Abmessungen
	keine Pos. Nr. vergeben - m1		
Quellobjekt:	Messehalle 3, Riehenring 118/120, 4058 Basel		
Verortung im Quellobjekt:	Anbau		
Herstellerin / Baujahr:			
Eigentümerin:	IBS Liegenschaften FV, Städtebau & Architektur, 4001 Basel		
Zwischenlagerung:			
Herstellerin / Baujahr:			
Schadstoffe:	nicht zu erwarten		
Erläuterung Schadstoffe:			
Ersatzteile vorhanden:	keine Ersatzteile vorhanden		
Garantie:	keine Garantien vorhanden		

Bauteilnummer: **MSH020**

22.07.24

Detailbeschreibung*:

Wickelfalzrohr aus Stahlblech, diverse Durchmesser (100,125,160,250mm) gem. Liste im Anhang

weiteres Vorgehen:**Anhang:**

Mengenermittlung

*Die Mengen und Masse wurden händisch anhand ausgewählter Stichproben ermittelt.
Für die Planung sind masskritische Bauteile zwingend zu überprüfen.

MSH020 - Rohre verschiedener Durchmesser, diverse Formstücke



Querschnitt	lfm	Stückelung (in cm)
DN 100	19.15	208 / 132 / 445 / 257 / 230 / 243 / 155 / 130 / 115
DN 125	10.49	450 / 425 / 174
DN 160	3.3	165 / 165

diverse Formstücke und Rohrschellen vorhanden

Datenqualität	
<input type="checkbox"/>	Schätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	ungefähre Masse
<input type="checkbox"/>	genaue Masse
<input checked="" type="checkbox"/>	händische Massaufnahme durch dav/ann
<input type="checkbox"/>	LIDAR
<input type="checkbox"/>	Bestandespläne
<input type="checkbox"/>	Umzeichnung

MSH020

Lüftungsrohre Anbau

Messehalle 3, Basel

Massstab	-
Plangrösse	A4
Gezeichnet	dav
Datum	17.10.2023